

Отчет об устраниении нарушений  
согласно Предписания об устраниении выявленных нарушений  
№ 07-290 от 27 сентября 2018 года.

г. Уфа

«29» июля 2019 г.

1. В гимназии заключен договор на вывоз ТБО. Вывоз мусора осуществляется 3 раза в неделю.
2. В каникулярное время были оборудованы дверями кабины в туалетах на 2 этаже младшего блока для мальчиков и девочек, на 3 этаже младшего блока для девочек.
3. Все унитазы в туалетах гимназии оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
4. Приобретены и установлены в кабинете № 25 школьные парты с регулятором наклона рабочей поверхности.
5. Устранили повреждения пола в кабинете № 39, заменили расколотую плитку на 1 этаже лестничной клетки.
6. Установили раковину в лаборантской кабинета биологии.
7. В учебных кабинетах №№ 31, 32, 109, 306 заменили светильники, расположив перпендикулярно светонесущей стены.
8. Заменили вышедшие из строя лампы в спортивном зале.
9. Установили согласно СанПиН необходимое количество компьютеров в кабинете информатики.
- 10.Заказали и оплатили демонстрационный стол и ученические столы с бортиками по наружному краю, устойчивые к действию агрессивных химических веществ в кабинет химии.
- 11.Лаборантскую кабинета химии оборудовали вытяжной вентиляцией.
- 12.*Пункт 12 не может быть выполнен*, т.к. при проектной мощности 825 человек, в гимназии обучается 1786 человек. Микрорайон расширяется, застраиваются новые площади домами, строительство школы в застраиваемом районе не предусмотрено.
- 13.Установлена продолжительность перемен согласно СанПиН.
- 14.Производится замер объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции.
- 15.*Пункт 15 не может быть выполнен*, т.к. при проектной мощности 825 человек, в гимназии обучается 1786 человек. Микрорайон расширяется, застраиваются новые площади домами, строительство школы в застраиваемом районе не предусмотрено.
- 16.Все сотрудники, согласно списочного состава прошли вакцинацию.
- 17.Горячим питанием охвачены 91% обучающихся.

- 18.Около раздаточной линии установлен шкаф для хранения чистой посуды.
- 19.В помещениях пищеблока проведен косметический ремонт.

Директор МАОУ «Гимназия № 16»



М.Н. Камалова